

Projekt pn.: „*Kolektory Słoneczne – Czyste Środowisko w gminie Wierzbica*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wierzbica, dnia 27.02.2018 r.

Bd.ZP.271.7.2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 012-022616 „*Kolektory Słoneczne – Czyste Środowisko w gminie Wierzbica*”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, MODYFIKACJA SIWZ

A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – **Gmina Wierzbica**, Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) które wpłynęły w dniu 26.02.2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Zapytania z dnia 26.02.2018 wraz z odpowiedziami :

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 22.02.2018 r. napisał, iż Wykonawca ma wykonać podłączenie górnej wężownicy, nitkę CWU i ZW z materiałów jak istniejąca instalacja. Zwracamy uwagę, iż w dokumentacji projektowej Zamawiający nie zawarł takiej informacji. Prosimy zatem o podanie konkretnej ilości kotłowni i rodzaju materiału z jakich są te kotłownie wykonane (CWU, ZW, CO). Jeżeli Zamawiający nie poda takiej informacji (o ilości i rodzaju materiałów w kotłowni) to informujemy, iż postępowanie jest obciążone błędem, co jest podstawą do unieważnienia postępowania przetargowego, ponieważ w takim stanie Wykonawca nie może wyliczyć końcowej ceny przetargu. Zaznaczamy, iż jeżeli mamy wykonać instalację w PP to koszt za mb kształtuje się w cenie 1,10 zł a np. jeżeli mamy wykonać z miedzi to koszt za mb wynosi 22,00 zł. Jest to zatem nie możliwe do oszacowania w tak udzielonych odpowiedziach. Prosimy zatem jak na wstępie lub o dopuszczenie wykonania w/w nitek z PP zgrzewanych.

Prosimy o jasne stanowisko po kogo stronie jest elektryka ? Zamawiający bowiem w odp. Nr 23 napisał, że to jest po stronie użytkownika a w odp. Nr 24, że to koszt Wykonawcy.

Projekt pn.: „Kolektory Słoneczne – Czyste Środowisko w gminie Wierzbica” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podłączenie górnej węzownicy z materiałów: rura stalowa z zabezpieczeniem antykorozyjnym lub rura zgrzewana PP.

Doprowadzenie instalacji elektrycznej do pomieszczenia zasobnika solarnego jest w gestii użytkownika. Podłączenie urządzeń wykonywanej instalacji solarnej do instalacji elektrycznej jest po stronie Wykonawcy

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert .

C. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia się w dniu 22.02.2018 r. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 13 i 14 SIWZ, a mianowicie: w rozdziale 13 pkt. 13.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem 28.02.2018 r. do godz. 10:15.

w rozdziale 13 pkt. 13.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:

Nie otwierać przed dniem 06.03.2018 r. do godz. 10:15.

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie do dnia 28.02.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

**Urzędu Gminy Wierzbica,
Wierzbica Osiedle, ul. Włodawska 1,
22-150 Wierzbica,
(sekretariat).**

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

**Urzędu Gminy Wierzbica,
Wierzbica Osiedle, ul. Włodawska 1,**



Projekt pn.: „**Kolektory Słoneczne – Czyste Środowisko w gminie Wierzbica**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

**22-150 Wierzbica,
(sekretariat).**

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ przed zmianą jest:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.02.2018 r. o godz. 10:15** w siedzibie:
**Urzędu Gminy Wierzbica,
Wierzbica Osiedle, ul. Włodawska 1
22-150 Wierzbica
pokój nr 2***

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SIWZ po zmianie jest:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.03.2018 r. o godz. 10:15** w siedzibie:
**Urzędu Gminy Wierzbica,
Wierzbica Osiedle, ul. Włodawska 1
22-150 Wierzbica
pokój nr 2***

- D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2018/S 009-015449 w sekcji IV.2.2 - Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału oraz sekcji: IV.2.7 - Warunki otwarcia ofert.**

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 22.02.2018 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

WÓJT
mgr Andrzej Chrzastowski
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)